

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ



Διεύθυνση: Α. Παπανδρέου & Τ. Ισαάκ
Αρμόδιος: Βάγιος Χριστοδούλου
Τηλέφωνο: 2231032950
Email: info@deyalamias.gr

Λαμία 11/9/2025

Θέμα: Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων.

Προϋπολογισμός: 29.638,40 € πλέον Φ.Π.Α 7.113,21 € σύνολο 36.751,61 €

Αριθμός διαγωνισμού: 5133/10-9-2025

Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών: 18/9/2025 (ΩΡΑ: 11:00 μ.μ.)

Χρόνος αποσφράγισης προσφορών: 18/9/2025 (ΩΡΑ 11:30 μ.μ.)

Χρόνος ολοκλήρωσης της προμήθειας : άμεσος

Τρόπος υποβολής οικονομικής προσφοράς: σφραγισμένο φάκελο στη γραμματεία της ΔΕΥΑΛ.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
1	Φορολογική ενημερότητα
2	Ασφαλιστική ενημερότητα
3	Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και νόμιμης εκπροσώπησης (καταστατικό Γ.Ε.Μ.Η της εταιρείας).
4	Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας περί μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1,2 και 4 του Ν.4412/2016.
5.	Πιστοποιητικό iso του εργοστασίου κατασκευής των σωλήνων και των εξαρτημάτων.
6.	Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ο κατασκευαστής των σωλήνων και των εξαρτημάτων
7	Παράδοση των σωλήνων στον τόπο του έργου της ΔΕΥΑΛ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ**

A/A	Περιγραφή είδους	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδος	Αξία χωρίς Φ.Π.Α
1	Σωλήνες PE 16 ATM Φ250 (12 μέτρων)	Μέτρα	288	35,50	10.224,00
2	Σωλήνες PE 16 ATM Φ 315 (12 μέτρων)	Μέτρα	288	56,30	16.214,40
3	Ηλεκτρομούφες PE 16 ATM Φ 250	Τεμάχια	25	49,00	1.225,00
4	Ηλεκτρομούφες PE 16 ATM Φ 315	Τεμάχια	25	79,00	1.975,00
				ΑΞΙΑ	29.638,40
				Φ.Π.Α	7.113,21
				ΣΥΝΟΛΟ	36.751,21

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ**

A/A	Περιγραφή είδους	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδος	Αξία χωρίς Φ.Π.Α
1	Σωλήνες PE 16 ATM Φ250 (12 μέτρων)	Μέτρα	288		
2	Σωλήνες PE 16 ATM Φ 315 (12 μέτρων)	Μέτρα	288		
3	Ηλεκτρομούφες PE 16 ATM Φ 250	Τεμάχια	25		
4	Ηλεκτρομούφες PE 16 ATM Φ 315	Τεμάχια	25		
				ΑΞΙΑ	
				Φ.Π.Α	
				ΣΥΝΟΛΟ	

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.....

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Θέμα: Προσφορά για την «Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων»

Αριθμός διαγωνισμού : 5133/10-9-2025

A/A	ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ (ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ)
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10	

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι σωλήνες θα είναι από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας 3ης γενιάς HD-PE100 MRS 10 χρώματος μπλε και η κατασκευή τους θα είναι βάσει του προτύπου «ΕΛΟΤ EN 12201 για σωλήνες και εξαρτήματα μεταφοράς πόσιμου νερού από πολυαιθυλένιο (PE)».

Τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι από πολυαιθυλένιο (HDPE) , ονομαστικής πίεσης 16 ατμ (SDR11) σύμφωνα με το πρότυπο EN 12201

Το μήκος των σωλήνων θα είναι 12 μέτρα