

| Περίοδος                           |                         | 5 <sup>α</sup> 97-4 <sup>α</sup> 98 | 1998    | 1999    | 2000    | 2001    | 2002    | 2003    | 2004    | 2005    | 2006    | 2007    |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ποσότητα αποβλήτων                 | m <sup>3</sup> /d       | 5.000                               | 5.870   | 7.560   | 6.880   | 8.520   | 7.600   | 11.820  | 11.080  | 13.560  | 12.470  | 14.930  |
| Ρυπαντικό φορτίο                   | Kg BOD <sub>5</sub> /d  | 1.800                               | 2.460   | 3.450   | 3.260   | 3.390   | 3.060   | 3.600   | 3.220   | 4.570   | 4.060   | 4.810   |
| Απομακρυνόμενη λάσπη               | Kg/d                    | 880                                 | 1.330   | 1.580   | 1.270   | 1.720   | 2.340   | 2.440   | 1.390   | 1.090   | 240     | 600     |
| Ηλεκτρική ενέργεια                 | Kwh/d                   | 2.560                               | 2.550   | 2.740   | 2.990   | 3.360   | 3.180   | 4.010   | 4.280   | 4.820   | 4.390   | 6.100   |
| Έσοδα βυτιοφόρων                   | Χιλιάδες €              |                                     | 25,6    | 34,0    | 34,9    | 40,7    | 46,8    | 52,3    | 48,8    | 47,6    | 41,3    | 38,6    |
| Απομακρυνόμενη λάσπη               | €/tn                    | 2,7                                 | 29,0    | 38,5    | 43,1    | 43,9    | 31,3    | 20,5    | 8,8     | 22,0    | 0,0     | 78,0    |
| Ηλεκτρική ενέργεια                 | Kwh/m <sup>3</sup>      | 0,51                                | 0,43    | 0,36    | 0,43    | 0,39    | 0,42    | 0,34    | 0,39    | 0,36    | 0,35    | 0,41    |
| Ηλεκτρική ενέργεια                 | Kwh/Kg BOD <sub>5</sub> | 1,42                                | 1,04    | 0,79    | 0,92    | 0,99    | 1,04    | 1,11    | 1,33    | 1,05    | 1,08    | 1,27    |
| Δαπάνες περιόδου                   | €                       | 231.850                             | 275.860 | 304.630 | 326.300 | 349.540 | 352.170 | 398.840 | 435.027 | 466.846 | 500.905 | 589.012 |
| Μισθοδοσία προσωπικού              | €                       | 135.000                             | 155.100 | 175.500 | 173.730 | 186.650 | 181.970 | 201.000 | 225.064 | 257.778 | 347.109 | 369.862 |
| Δαπάνες επίβλεψης                  | €                       | 26.410                              | 27.000  | 24.390  | 37.180  | 35.220  | 35.630  | 40.000  | 54.559  | 33.278  | 6.363   | 0       |
| Ηλεκτρική ενέργεια                 | €                       | 55.760                              | 55.170  | 59.720  | 66.820  | 78.650  | 77.050  | 104.110 | 105.613 | 119.382 | 113.838 | 158.489 |
| Συντήρηση εξοπλισμού               | €                       | 5.870                               | 15.550  | 13.880  | 10.740  | 9.040   | 11.620  | 11.930  | 29.393  | 23.056  | 16.884  | 13.451  |
| Απολύμανση                         | €                       |                                     | 2.050   | 3.400   | 5.250   | 1.090   | 4.570   | 6.150   | 4.520   | 5.287   | 3.136   | 6.496   |
| Διάθεση αφυδατωμένης λάσπης        | €                       | 880                                 | 14.090  | 22.220  | 19.960  | 27.590  | 26.710  | 18.220  | 4.471   | 8.759   | 0       | 17.091  |
| Ανάγκες Χημείου                    | €                       | 1.470                               |         | 820     | 2.350   | 2.410   | 1.860   | 2.210   | 5.857   | 2.900   | 1.428   | 8.339   |
| Διάφορες δαπάνες                   | €                       | 6.460                               | 6.900   | 4.700   | 10.270  | 8.890   | 12.760  | 15.220  | 5.550   | 16.406  | 12.147  | 15.282  |
| Δαπάνες περιόδου                   | €/1.000 m <sup>3</sup>  | 127,04                              | 128,75  | 110,40  | 129,94  | 112,40  | 126,95  | 92,45   | 107,57  | 94,32   | 110,05  | 108,09  |
| Μισθοδοσία προσωπικού              | €/1.000 m <sup>3</sup>  | 73,97                               | 72,39   | 63,60   | 69,18   | 60,02   | 65,60   | 46,59   | 55,65   | 52,08   | 76,26   | 67,87   |
| Δαπάνες επίβλεψης                  | €/1.000 m <sup>3</sup>  | 14,47                               | 12,60   | 8,84    | 14,81   | 11,33   | 12,84   | 9,27    | 13,49   | 6,72    | 1,40    | 0,00    |
| Ηλεκτρική ενέργεια                 | €/1.000 m <sup>3</sup>  | 30,55                               | 25,75   | 21,64   | 26,61   | 25,29   | 27,78   | 24,13   | 26,11   | 24,12   | 25,01   | 29,08   |
| Συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού | €/1.000 m <sup>3</sup>  | 3,22                                | 7,26    | 5,03    | 4,28    | 2,91    | 4,19    | 2,77    | 7,27    | 4,66    | 3,71    | 2,47    |
| Απολύμανση                         | €/1.000 m <sup>3</sup>  |                                     | 0,96    | 1,23    | 2,09    | 0,35    | 1,65    | 1,43    | 1,12    | 1,07    | 0,69    | 1,19    |
| Διάθεση αφυδατωμένης λάσπης        | €/1.000 m <sup>3</sup>  | 0,48                                | 6,58    | 8,05    | 7,95    | 8,87    | 9,63    | 4,22    | 1,11    | 1,77    | 0,00    | 3,14    |
| Ανάγκες Χημείου                    | €/1.000 m <sup>3</sup>  | 0,81                                |         | 0,30    | 0,94    | 0,77    | 0,67    | 0,51    | 1,45    | 0,59    | 0,31    | 1,53    |
| Διάφορες δαπάνες                   | €/1.000 m <sup>3</sup>  | 3,54                                | 3,22    | 1,70    | 4,09    | 2,86    | 4,60    | 3,53    | 1,37    | 3,31    | 2,67    | 2,80    |
| Δαπάνες περιόδου                   | €/tn BOD <sub>5</sub>   | 352,89                              | 307,23  | 241,91  | 274,22  | 282,49  | 315,31  | 303,53  | 370,14  | 279,88  | 338,02  | 335,49  |
| Μισθοδοσία προσωπικού              | €/tn BOD <sub>5</sub>   | 205,48                              | 172,74  | 139,37  | 146,00  | 150,85  | 162,92  | 152,97  | 191,49  | 154,54  | 234,23  | 210,67  |
| Δαπάνες επίβλεψης                  | €/tn BOD <sub>5</sub>   | 40,20                               | 30,07   | 19,37   | 31,25   | 28,46   | 31,90   | 30,44   | 46,42   | 19,95   | 4,29    | 0,00    |
| Ηλεκτρική ενέργεια                 | €/tn BOD <sub>5</sub>   | 84,87                               | 61,44   | 47,43   | 56,16   | 63,56   | 68,99   | 79,23   | 89,86   | 71,57   | 76,82   | 90,27   |
| Συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού | €/tn BOD <sub>5</sub>   | 8,93                                | 17,32   | 11,02   | 9,03    | 7,31    | 10,40   | 9,08    | 25,01   | 13,82   | 11,39   | 7,66    |
| Απολύμανση                         | €/tn BOD <sub>5</sub>   |                                     | 2,28    | 2,70    | 4,41    | 0,88    | 4,09    | 4,68    | 3,85    | 3,17    | 2,12    | 3,70    |
| Διάθεση αφυδατωμένης λάσπης        | €/tn BOD <sub>5</sub>   | 1,34                                | 15,69   | 17,65   | 16,77   | 22,30   | 23,91   | 13,87   | 3,80    | 5,25    | 0,00    | 9,74    |
| Ανάγκες Χημείου                    | €/tn BOD <sub>5</sub>   | 2,24                                |         | 0,65    | 1,97    | 1,95    | 1,67    | 1,68    | 4,98    | 1,74    | 0,96    | 4,75    |
| Διάφορες δαπάνες                   | €/tn BOD <sub>5</sub>   | 9,83                                | 7,68    | 3,73    | 8,63    | 7,18    | 11,42   | 11,58   | 4,72    | 9,84    | 8,20    | 8,70    |
| Μισθοδοσία προσωπικού              | %                       | 58,2                                | 56,2    | 57,6    | 53,2    | 53,4    | 51,7    | 50,4    | 51,7    | 55,2    | 69,3    | 62,8    |
| Δαπάνες επίβλεψης                  | %                       | 11,4                                | 9,8     | 8,0     | 11,4    | 10,1    | 10,1    | 10,0    | 12,5    | 7,1     | 1,3     | 0,0     |
| Ηλεκτρική ενέργεια                 | %                       | 24,1                                | 20,0    | 19,6    | 20,5    | 22,5    | 21,9    | 26,1    | 24,3    | 25,6    | 22,7    | 26,9    |
| Συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού | %                       | 2,5                                 | 5,6     | 4,6     | 3,3     | 2,6     | 3,3     | 3,0     | 6,8     | 4,9     | 3,4     | 2,3     |
| Απολύμανση                         | %                       |                                     | 0,7     | 1,1     | 1,6     | 0,3     | 1,3     | 1,5     | 1,0     | 1,1     | 0,6     | 1,1     |
| Διάθεση αφυδατωμένης λάσπης        | %                       | 0,4                                 | 5,1     | 7,3     | 6,1     | 7,9     | 7,6     | 4,6     | 1,0     | 1,9     | 0,0     | 2,9     |
| Ανάγκες Χημείου                    | %                       | 0,6                                 |         | 0,3     | 0,7     | 0,7     | 0,5     | 0,6     | 1,3     | 0,6     | 0,3     | 1,4     |
| Διάφορες δαπάνες                   | %                       | 2,8                                 | 2,5     | 1,5     | 3,1     | 2,5     | 3,6     | 3,8     | 1,3     | 3,5     | 2,4     | 2,6     |